

Checklista för fasadstegar

I den tekniska föreskriften för arbetsplatser – infrastruktur ASR A1.8, utgiven av Tysklands arbetsmarknadsministerium, ställs följande krav:

Fasadstegarnas säkerhet säkerställs genom förebyggande och undanröjande av faror genom regelbundna funktionskontroller, framför allt av de säkerhetstekniska anordningarna.

Fasadstegarna ska med regelbundna mellanrum kontrolleras avseende korrekt funktion beroende på typ, användningsfrekvens och befintliga faror och vid behov åtgärdas. Typ, omfattning och intervall för kontroller beror på resultatet av riskbedömningen.

Resultatet av denna kontroll ska dokumenteras.

Inventarienummer _____

Plats _____

Typ av fasadstege enkel
 flerdelad

Stegens material förzinkat stål
 naturligt aluminium
 eloxerat aluminium
 rostfritt stål

Plattformens material förzinkat stål
 naturligt aluminium
 eloxerat aluminium
 rostfritt stål

Stegpinnarnas längd (inre bredd) _____

Tillverkare/leverantör _____


Artikel-/typnummer _____

Monterat av företag _____

Monteringsdatum _____

Kontrollen utförd av _____

Bekräftat av ansvarig _____



Anvisning:

Innan fasadstegen används ska en okulärbesiktning göras utifrån. Användning och kontroll av fasadstegen enligt checklistan får först ske efter godkänd okulärbesiktning av fasadstegen. Beakta tillverkarens dokumentation. För fasadstegar med fallstopp resp. tillgång till maskiner gäller särskilda provningskrav.

Fasadstegar med fallhöjd på mer än 3 m resp. 5 m måste, beroende på användningsområde, vara försedda med anordningar för att hindra att personer faller ned.

Checklista för fasadstegar



Provkriterier	1:a kontrollen		2:a kontrollen		3:e kontrollen		4:e kontrollen	
	OK	ej OK	OK	ej OK	OK	ej OK	OK	ej OK
Stegpinnar								
Deformering/slitage								
Skada (t.ex. sprickor)/korrosion								
Koppling stegpinnar och sidoprofiler/fullständighet								
Vassa kanter/splitter/grader								
Profiler								
Deformering/slitage								
Skada (t.ex. sprickor)/korrosion								
Vassa kanter/splitter/grader								
Ryggskydd								
Fästena är fullständiga och sitter fast ordentligt								
Skada (t.ex. sprickor)/korrosion								
Funktionsduglighet								
Fastsättning på marken								
Fästena är fullständiga och sitter fast ordentligt								
Skada/korrosion								
Plattform / hopfällbar plattform								
Fästena är fullständiga och sitter fast ordentligt								
Skador/korrosion								
Typ av fastsättning								
Svetsfogar								
Sprickbildning								
Korrosion								
Fixeringsanordning								
Deformering/slitage								
Fastsättning/fullständighet								
Funktionsduglighet								
Skada/korrosion								
Vassa kanter/splitter/grader								
Genomgångsspärrar								
Deformering/slitage								
Funktionsduglighet								
Skada/korrosion								
Vassa kanter/splitter/grader								
Allmänt								
Märkning finns på plats								
Driftsanvisning/bruksanvisning								
Resultat								
Fasadstege OK och funktionsduglig								
Fasadstege avstängd/reparation krävs								
Fasadstege avstängd/byte krävs								
Fasadstege kontrollerad	Datum							
	Namn							
	Underskrift							
Nästa kontroll	Datum							